



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Notifikovaná osoba, Inspekční orgán
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
Notifikovaná osoba 1020
Pobočka 0700 - Ostrava

PROTOKOL

o počáteční zkoušce typu

podle § 5 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování shody 3) a v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sblížení zákonů a dalších právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (směrnice o stavebních výrobcích neboli CPD), ve znění pozdějších předpisů

č. 1020 - CPD - 070045572

Název výrobku:

Cementotřískové desky CETRIS®

Typ/varianta: Desky pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí jako nenosné prvky (tloušťka < 16,0 mm)
a desky pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí jako nosné prvky (tloušťka desky ≥ 16,0 mm)
vyráběné dle ČSN EN 13986:2005

žadatel:


CIDEM Hranice, a.s.

IČ: 14617081
Adresa: Skální 1088
Hranice I - Město
753 01 Hranice, Česká republika
Výrobce: CIDEM Hranice, a.s.
Adresa: Divize CETRIS
Nová 223
753 01 Hranice, Česká republika
Zakázka: Z070130162

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 3

Počet stran příloh: 0

Osoba odpovědná za obsah tohoto protokolu:


Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost tohoto protokolu:

Razítko notifikované osoby 1020
Ostrava, 28. června 2013




Ing. Vojtěch Šebek
zástupce vedoucího notifikované osoby 1020

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího notifikované osoby se tento protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. · Pobočka 0700-Ostrava · U Studia 14, 700 30 Ostrava · Česká republika
Tel.: +420 595 707 200, 595 707 201 · Fax: +420 595 783 065, Intern.: +420 595 783 065 · e-mail: sebek@tzus.cz · http://www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČ: 000 15679, DIČ: CZ00015679

1 Specifikace předmětu zkoušky

- Popis a určení výrobku: Cementotřískové desky CETRIS®.
Cementotřískové desky se vyrábějí dle ČSN EN 13986:2005. Jsou určeny pro vnitřní i vnější použití v suchém, vlhkém i venkovním prostředí jako nosné i nenosné prvky.
Desky se vyrábějí v tloušťce od 8 mm do 40 mm a s objemovou hmotností $1350 \text{ kg/m}^3 \pm 10 \%$. Základní plošný rozměr desek je 1250 mm x 3350 mm.
Cementotřískové desky CETRIS® se vyrábějí s následujícími možnými povrchovými úpravami: BASIC, PROFIL, AKUSTIC, PLUS, PROFIL PLUS, FINISH, PROFIL FINISH, AKUSTIC FINISH, LASUR, AKUSTIC LASUR, LASIN a AKUSTIC LASIN.
Složení desek: Cement, dřevěné částice, voda, přísady.
- Technická specifikace: ČSN EN 13986:2005
- Výrobce: CIDEM Hranice, a.s.
Skalní 1088
Hranice I - Město
753 01 Hranice
Česká republika
- Výrobna: CIDEM Hranice, a.s.
Divize CETRIS
Nová 223
753 01 Hranice
Česká republika

2 Odběr vzorku

- Datum odběru: 21.06.2010
- Místo odběru: Výrobna
- Odebral: Ing. Marie Libosvárová (zástupce výrobce)
- Způsob vzorkování: Náhodný výběr dle ČSN EN 326-1
- Způsob dopravy: Zajistil výrobce
- Datum převzetí: 22.06.2010 (dodáno do laboratoře)
- Evidenční číslo vzorku: Zkušební vzorky byly odeslány výrobcem do zkušební laboratoře.

3 Výsledky zkoušek

3.1 Stanovení reakce na oheň

- Specifikace vzorku: Cementotřískové desky CETRIS®
- Stanovení bylo provedeno podle zkušebního předpisu: ČSN EN ISO 1716 a ČSN EN 13823
- Zkoušku provedl: FIRES s.r.o., Batizovce, Slovenská republika a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Požiarnotechnický a expertízy ústav (PTEÚ), Slovenská republika
- Datum ukončení zkoušky: 02.07.2010
- Další údaje o zkoušce: Klasifikace reakce na oheň byla provedena dle ČSN EN 13501-1+A1



Výsledek zkoušky: Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce

Typ desky	Cementotřísková deska CETRIS®
Třída reakce na oheň	A2 - s1, d0

Klasifikace třídy reakce na oheň cementotřískových desek CETRIS® dle:

- protokolu o klasifikaci reakce na oheň č. FIRES-CR-125-10-AURS ze dne 30.08.2010;
- protokolu o rozšířené aplikaci pro reakci na oheň č. FIRES-ER-025-10-NURS ze dne 30.08.2010 s platností do 30.08.2015.

Aplikace konečného použití cementotřískových desek CETRIS® s jednotlivými povrchovými úpravami a jejich klasifikace platí za podmínek dle výše uvedených protokolů.

Protokoly vydala společnost FIRES, s.r.o., Osloboditelův 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika a jsou k dispozici u výrobce.

4 Přílohy

Žádné.

